

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 15-004-6 SVGW

Antragsteller / Hersteller: CreaPlast AG Kunststofftechnik, CH-8107 Buchs ZH

Vertreter / Vertreiber: CreaPlast AG Kunststofftechnik, CH-8107 Buchs ZH

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **15-004-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik:	Verbindungen, Hauseinführungen		
Bezeichnung:	Gebäudeeinführungskapsel (in Mauerdurchführungen) GEK... (GWH-02.075)		
Typen:	GEK 040.114.00	GEK 050.112.00	GEK 063.200.00
Nennweite:	DN 32 (040.114.00),	DN 40 (050.112.00)	DN 50 (063.200.00)
Anschlüsse:	R 1 ¼" (040.114.00)	R 1 1/2" (050.112.00)	R 2" (063.200.00)
Zertifizierungsgrundlage:	DVGW-VP 601 (03/07), DVGW G 5600-1 (02/14)		
Gültigkeit:	bis zum 31.12.2019		
Zertifiziert für:	<ul style="list-style-type: none">- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C		

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.5).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 19.03.2018